

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA TRNAVA

– pracovisko Hlohovec

Odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

Tel: 033/7365214

email: ozp@hc.vs.sk

B/2004/00403/ŠVS/MH

v Hlohovci 16.8.2004

Úsek: štátna vodná správa

Vec: Architektonická kancelária Ing. arch. Peter Stec, CSC, Mečíková 26, 84107 Bratislava
- žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 27 vodného zákona na Sklad farieb a horľavých kvapalín.

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia Trnava – pracovisko Hlohovec, ako príslušný orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia podľa zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

v y d á v a

žiadateľovi: Architektonická kancelária Ing. arch. Peter Stec, CSC, Mečíková 26, 84107 Bratislava

s ú h l a s

podľa § 27 ods.1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) na stavbu:

SO 09 Sklad farieb a horľavých kvapalín, v rámci stavby FAURECIA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, závod Hlohovec.

Popis objektu:

Sklad farieb a horľavých látok je samostatne stojaci prízemný objekt pôdorysných rozmerov 18,0x8,0 m zastrešený plochou strechou. Sklad bude temperovaný a opatrený vzduchotechnickou chladiaco-ventilačnou jednotkou na streche. Dispozične bude členený na dve miestnosti: Sklad farieb 94,00 m² a Sklad horľavých kvapalín 48,80 m².

V Sklade farieb je navrhnutá priemyselná podlaha z drátkobetónu s povrchovou úpravou, vyspádovaná do zberných kanálov. Po obvodu skladu je záchytný kanál šírky 400 mm a hĺbky 450 mm objemu 6,8 m³, riešený ako záchytná - havarijná bazénová nádrž v prípade havárie alebo úniku z obalov. Zberný kanál bude pri vstupoch do skladu v úrovni podlahy prekrytý ocelovým nerezovým pororoštom.

V Sklade horľavých kvapalín je navrhnutá priemyselná podlaha z drátkobetónu s povrchovou úpravou vyspádovaná k zbernej nádrži rozmerov 900x900 mm, hĺbky 450 mm, objemu 0,36 m³, ktorá je prekrytá ocelovým nerezovým pororoštom v úrovni podlahy.

Účelom stavby bude skladovanie farieb a horľavých kvapalín využívaných pre výrobný proces a technologické zariadenia v technologickom procese.

Druhy a množstvá skladovaných nebezpečných látok:

- sklad farieb: 8t farieb v 25 kg prepravných obaloch t.j. cca 7000 l horľavých kvapalín
- sklad horľavých kvapalín a olejov: celkové množstvo horľavých kvapalín 2600 l

V priestore skladov nebudú farby prečerpávané, budú odvázané priamo do výroby.

Toto rozhodnutie nadobudlo
právo platnosti dňa 23. 8. 2004
V Trnave dňa 23. 8. 2004
vedúci oddelenia



Podmienky rozhodnutia:

1. Investor je pri realizácii stavby povinný rešpektovať všetky zákonné ustanovenia a normy súvisiace s ochranou podzemných a povrchových vôd.
2. Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami musia byť dodržané ustanovenia § 39 zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v nadväznosti na § 10 vyhlášky č. 556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona a vyhl. č. 96/2004 Z.z.
3. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa musí preukázať certifikátom vydaným autorizovanou osobou.
Doklady o vhodnosti použitých materiálov a výrobkov treba predložiť orgánu štátnej vodnej správy pri kolaudácii stavby.
4. Investor je povinný zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ: Architektonická kancelária Ing. arch. Peter Stec, CSC, Mečíková 26, 84107 Bratislava podal dňa 9.8.2004 žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 27 ods.1 písm.c) vodného zákona na uskutočnenie stavby „SO 09 Sklad farieb a horľavých kvapalín“ v rámci stavby „FAURECIA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, závod Hlohovec“. Obvodný úrad životného prostredia Trnava – pracovisko Hlohovec, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy po preskúmaní predloženej žiadosti a podkladov zistil, že pri dodržaní podmienok tohto rozhodnutia nedôjde k porušeniu vodohospodárskych záujmov, ani k porušeniu práv iných. Na základe toho rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obvodný úrad životného prostredia Trnava – pracovisko Hlohovec. Odvolacím orgánom je Krajský úrad životného prostredia Trnava. Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.




Ing. Miroslav Hudec
vedúci odboru

Rozhodnutie sa doručí:

1. Architektonická kancelária Ing. arch. Peter Stec, CSC, Mečíková 26, 841 07 Bratislava
2. OÚ ŽP Trnava – pracovisko Hlohovec, k spisu

PREVZAL DŇA: 18.08.04

STEL:

